



## Přehledové schéma veřejného osvětlení

# LEGENDA

- ZBvo

Stávající zapínací bod ZB 0228 veřejného osvětlení Holečkova ulice
- RVO

Jističí skříňka u kostela sv. MICHALA
- Nový kabel CYKY 4Bx16
- Stávající kabel CYKY 4Bx16
- Nový kabel – NEZAPOJOVAT !!!
- Stávající stožár V.O. – zůstává
- Stávající stožár V.O. – přemístěný
- Nový stožár V.O.

## POZNÁMKA

Umístění jednotlivých rozvaděčů a svítidel a vedení kabelových tras je uvedeno na situačních výkresech.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE~50Hz 400V/TN–C–S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000–4–41  
samočinným odpojením od zdroje.  
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI

S.0.40–6

Ing.arch. Magdalena Dandová Petrů Bezručů 25/925 182 00 Praha 8	akce Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Rekonstrukce parkových cest	paré
objednatel	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1	
autorský návrh	Ing.arch. M. Dandová, Ing.arch. J. Kosnar	
vedoucí projektant	Ing.arch M.Dandová	
projektant profese	Ing. Z. Jandová	
stupeň	jednostupňová PD	formáty 2 x A4
datum	11. 2004	č.v. 3
měřítko	–	