

GASTRO ZAŘÍZENÍ

POL.	POPIS	EL.NAPOJENÍ	TYP VÝVODU	KABEL
03.09	MYČKA NA SKLO GS 215 SE ZABUDOVANÝM ZMĚKČOVAČEM	3,2kW/230V	VÝVOD	Wl.69
03.12	VÝČEPNÍ STOJAN S DOCHLAZOVACÍ JEDNOTKOU	0,5kW/230V	VÝVOD	Wl.70
03.14	CHLAZENÝ VÝČEPNÍ PULT VČ. PLOŠIN NA SUDY	0,4kW/230V	VÝVOD	Wl.71
03.15	POST-MIX	0,6kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.93
03.16	CHLAZENÝ STŮL DVOUSEKCIOVÝ SE ZÁSUVKAMI	0,5kW/230V	2xZÁSUVKA	Wl.94
03.17	VÝROBNÍK KOSTKOVÉHO LEDU	0,5kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.93
03.19	ČIŠNICKÁ POKLADNA	0,1kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.98
04.01	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ BÍLÁ 352 L. PROSKLENÁ, VENTILÁTOR	0,2kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.97
04.03	KÁVOVAR TŘÍPÁKOVÝ	6kW/400V	VÝVOD	Wl.72
04.04	CHLAZENÝ STŮL S VANOU NA DESERTY A CHLAZENOU VITRINOU	0,3kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.95
04.05	MRAZÍCÍ VITRÍNA NA ZMRZLINU	1,5kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.96
04.06	MRAZÁK VESTAVNÝ	0,6kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.95
05.29	ČIŠNICKÁ POKLADNA	0,1kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.87
06.01	EL. KONVEKTOMAT 6XGN1/1 SCC 101	10kW/400V	VÝVOD	Wl.61
06.02	STŮL S VYHŘÍVANÝM SPODNÍM PROSTOREM A DVĚMA VYHŘÍVANÝMI VANAMI GN1/1	6kW/230V	VÝVOD	Wl.62
06.03	EL. GRILOVACÍ DESKA HLADKÁ NA PODESTAVBĚ	4,8kW/400V	VÝVOD	Wl.64
06.04	VAŘIČ TĚSTOVIN	5,6kW/400V	VÝVOD	Wl.75
06.05	ČTYŘPLOTÝNKOVÁ VAŘNÁ DESKA	9,2kW/400V	VÝVOD	Wl.65
06.06	ČTYŘPLOTÝNKOVÁ VAŘNÁ DESKA	9,2kW/400V	VÝVOD	Wl.76
06.07	EL. FRITÉZA DVOUKOŠOVÁ S PODESTAVBOU, 2X6 L	10kW/400V	VÝVOD	Wl.66
06.08	VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE JEDNOTUBUSOVÝ	0,75kW/230V	2xZÁSUVKA	Wl.85,Wl.86
06.10	CHLAZENÝ STŮL ZÁSUVKOVÝ	0,5kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.83
06.11	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ BÍLÁ 352 L., VENTILÁTOR	0,2kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.84
06.12	MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 180 L, VENTILÁTOR	0,2kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.84
06.13	NÁŘEZOVÝ STROJ VS11, ŠNEKOVÝ PŘEVOD	0,18kW/230V	VÝVOD	Wl.67
06.14	SALAMANDER	2kW/230V	VÝVOD	Wl.73
06.15	VAFLOVAČ	3,2kW/230V	VÝVOD	Wl.74
06.18	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 180 L, VENTILÁTOR	0,2kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.83
06.19	UNIVERSÁLNÍ KUCH. STROJ, KOTLÍK 10 LITRŮ	2,3kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.82
07.01	MYČKA NA STOLNÍ NÁDOBÍ GS 515	9,6kW/400V	VÝVOD	Wl.63
07.01.a	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY MONOMATIK	0,1kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.87
07.01.b	DRTIČ KUCH. ODPADKŮ S PNEUSPÍNAČEM	0,4kW/230V	VÝVOD	Wl.68
07.08	VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE JEDNOTUBUSOVÝ	0,75kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.88
09.01	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ BÍLÁ 352 L., VENTILÁTOR	0,2kW/230V	2xZÁSUVKA	Wl.57
10.01	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 352 L, VNĚJŠÍ PLÁŠŤ NEREZ, VENTILÁTOR	0,2kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.57
11.01	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 352 L, VNĚJŠÍ PLÁŠŤ NEREZ, VENTILÁTOR	0,2kW/230V	3xZÁSUVKA	Wl.56
13.01	CHLADNIČKA NA ODPAD NA KONZOLÁCH	0,2kW/230V	ZÁSUVKA	Wl.38

LEGENDA:

- RR – ROZVADĚČ SILNOPROUDU
- RA1 – ROZVADĚČ NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD
- – DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V/16A (ABB TANGO)
- – ZÁSUVKA 230V/16A (ABB TANGO)
- – ZÁSUVKA 230V/16A (ABB TANGO), IP44
- – ZÁSUVKA 400V/16A, IP44
- AS – VÝVOD 230V PRO AUT. SPLACHOVÁNÍ
- OV – VÝVOD 230V PRO OHŘÍVAČ VODY
- B – VÝVOD 230V PRO BOILER
- AD – VÝVOD 230V PRO AUTOMATICKÉ DVEŘE
- 5.2 6kW/400V – VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ VZT
- ST.01 – VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ
- ST.01 (zákusník) – VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ V PULTU BARU (ZÁSUVKA BUDE OSAZENA V RÁMCI NÁBYTKU)
- – HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA NA POVRCHU, PŘÍP. POD OMÍTKOU
- – HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA V ZEMI, VE VÝKOPU 35/50CM, NA KABELOVÉM LOŽI Z PÍSKU V=10CM, ZÁKRYT CIHLOU
- U 60/30 U – KABELOVÁ TRASA VE ŽLABU
- O d=32 O – KABELOVÁ TRASA V TRUBCE V PODLAZE
- – HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA V OBETONOVANÉ CHRÁNIČCE PVC, D=150MM VE VÝKOPU 50/1200M (PODBETONOVÁNÍ V=5CM)
- – STOUPACÍ KABELOVÉ VEDENÍ

POZN.:
- ZÁSUVKY UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,2M NŽP, NAD KUCH.PRACOVNÍ DESKOU DO VÝŠKY CCA 1,2 NŽP
- DALŠÍ POPIS viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ–OBČERSTVENÍ:

OZN.	MÍSTNOST	m 2	PODLAHA	POVRCH STĚNY	POVRCH STROP
1	VENKOVNÍ ODBYT. PROSTOR	35,2	mlat. povrch		cetris
2	ODBYTOVÝ PROSTOR	81,8	litá stěrka	cetris	cetris
3	ZÁZEMÍ NÁPOJOVÉHO BARU	16,05	litá stěrka	rež.zdivo,malba	cetris
4	ZÁZEMÍ CUKRÁŘŠ. ÚSEKU	11,55	litá stěrka	rež.zdivo,malba	cetris
5	OFIS	3,9	litá stěrka	malba	SDK–v.3,0 m
6	VARNA	19,2	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7/3,0 m
7	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	5,55	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m
8	PŘÍPRAVNA CUKR. VÝROBKŮ	3,4	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m
9	SKLAD SUCHÝ	4,65	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m

OZN.	MÍSTNOST	m 2	PODLAHA	POVRCH STĚNY	POVRCH STROP
10	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	4,6	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m
11	CHODBA	9,9	litá stěrka	malba	SDK–v.2,7/3,0 m
12	SKLAD OBALŮ	2,65	litá stěrka	malba	malba
13	SKLAD ODPADŮ	1,3	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	malba
14	DENNÍ MÍSTNOST+ŠATNA	5,15	litá stěrka	malba	SDK–v.3,0 m
15	UMÝVÁRNA (ZAMĚSTNANCI)	2,55	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m
16	WC (ZAMĚSTNANCI)	1,55	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m
17	ÚKLIDOVÁ KOMORA (OBČ.)	1,1	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ–VEŘEJNÉ WC:

OZN.	MÍSTNOST	m 2	PODLAHA	POVRCH STĚNY	POVRCH STROP
18	CHODBA	13,75	litá stěrka	malba	SDK–v.3,0 m
19	PŘEDSÍŇ ŽENY	4,55	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m
20	WC ŽENY	10,35	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.3,0 m
21	WC (PRO TĚL. POSTIŽ.)	1,95	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m
22	PŘEDSÍŇ MUŽI	4,15	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m
23	WC MUŽI	7,0	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m
24	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,85	litá stěrka	ker.obkl.(v.2,05m)	SDK–v.2,7 m

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU BÝVALÉ STANICE TRAMVAJE V KRÁLOVSKÉ OBOŘE č.p.2 OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC

objednatel: Odbor ochrany prostředí Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 zastupen Ing.arch.J.Winklerem, ředitelem odboru

architekt: Architektonický ateliér ing.arch. Jiří Zeníšek (Alena Zemánková & Jiří Zeníšek, architekti A11) Zavadilova 11 CZ - Praha 5 TÍF: +420 224 314 967 e-mail: zenisek@volny.cz

autoři návrhu: Ing.arch. Jiří Zeníšek, Ing.arch. Alena Zemánková, Ing.arch. Šárka Jirková

místo stavby: PRAHA 7, Královská obora

datum: 08/2008

stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

profese: E - SILNOPROUD

zpracovatel: AC&DC, s.r.o. - Ing.Ivana Kadlecová tel. 604453785 acdc@acdc.cz

měřítko: 1:50

výkres: EL.ROZVODY 1.NP

E22

část B7

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz