

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy vychází z předpokladu, že při umístění prodejních stánků u stávajících objektů je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, ze kterého vyplývají požadavky požární bezpečnosti:

- např. musí být při umístění stánků dodržen čl. 5.3.2. 1) ČSN 730802 (Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty),
- stánky umístěvané při výstupech z metra nesmí být umístěny v evakuačních koridorech pro evakuaci osob z metra a v plochách soustředění jednotek HZS DP a nesmí být situovány tak, aby ohraničující konstrukce prostoru metra bez požární odolnosti byly v jejich požárně nebezpečném prostoru
- u výstupu z metra nesmí být prodejny s výbušnými látkami, pyrotechnickými prostředky, střelivem, hořlavými kapalinami, žíravými a jedovatými látkami a provozy vyžadující užívání tlakových lahví.