

■
Podkovářská s.r.o.
Podkovářská 2/674
190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum
 S-MHMP- 1452579/2012/OZP-III- **Ing. J. Polanská/4367** **5.2.2013**
 Pol/R-3229

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost společnosti REO, s.r.o., se sídlem Záryby 229, 277 13 Mělník, IČ 47543787, zastupující investora stavby, kterým je společnost Podkovářská s.r.o., se sídlem Podkovářská 2/674, 190 00 Praha 9, IČ 28992156, o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl dnešního dne takto:

P o v o l u j e dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona **provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (kód 1.1.) – plynové kotelny o celkovém tepelném příkonu 1050 kW, v 1. NP objektu na adrese Podkovářská 2/674, Praha 9 – Vysočany (dva teplovodní kotle Viessmann Paromat – Simplex PSO46 s hořáky Weishaupt G3/1-EZMD, každý o jmenovitém tepelném příkonu 525 kW)** investora společnosti Podkovářská s.r.o., se sídlem Podkovářská 2/674, 190 00 Praha 9, IČ 28992156.

Zároveň **stanoví** pro provoz uvedeného zdroje následující specifické emisní limity:

- a) Povinnost plnění specifických emisních limitů dle tabulky 1.2 části II Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (kotelna nad 1 MW)
- b) Povinnost provádět dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) a § 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. autorizované měření emisí jedenkrát za tři kalendářní roky, ne však dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření emisí musí být provedeno v souladu s ustanovením § 4 uvedené vyhlášky.

Odůvodnění

OZP MHMP obdržel dne 7.11.2012 žádost společnosti REO, s.r.o., se sídlem Záryby 229, 277 13 Mělník, IČ 47543787, zastupující investora akce, kterým je společnost Podkovářská s.r.o., se sídlem Podkovářská 2/674, 190 00 Praha 9, IČ 28992156, o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (kód 1.1.) – plynové kotelny v 1. NP objektu na adrese Podkovářská 2/674, Praha 9 – Vysočany. Žadatel podal žádost jménem investora na základě plné moci ze dne 30.10.2012. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

Souhlas k umístění a stavbě plynové kotelny vydán rozhodnutím České inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Praha ze dne 16.9.1997 čj. 1/OO/2194/97/Vt.

Žádost o povolení provozu byla doložena náležitostmi v souladu s přílohou č. 7 k zákonu.

Předmětná plynová kotelna je zdrojem tepla pro objekt tiskárny a je umístěna v 1. NP tohoto objektu. V kotelně jsou instalovány dva teplovodní plynové kotle Viessmann Paromat – Simplex PS046, každý o jmenovitém tepelném příkonu 525 kW, s hořáky Weishaupt G3/1-E ZMD. Celkový tepelný příkon činí 1050 kW.

Žádost o povolení provozu byla doložena protokolem o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO_x č. 5257/2012, které provedla měřicí skupina MRU s.r.o., autorizovaná pro měření emisí dle ustanovení § 32 zákona, s přihlédnutím k ustanovení § 42 odst. 1 zákona, rozhodnutím Ministerstva životního prostředí čj. 2482/780/11/H1.

Podle uvedeného protokolu o autorizovaném měření emisí byly zjištěny u instalovaných kotlů K1 a K2 průměrné emisní koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v hodnotách 11,0 a 1,4 mg/m³ a průměrné emisní koncentrace oxidů dusíku (NO_x), přepočtené na oxid dusičitý (NO₂), v hodnotách 77,8 a 92 mg/m³, vše v suchém plynu za normálních stavových podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3% objemová. Vzorek spalin byl odebrán z kouřovodu za zařízením. Na proměřovaném zařízení byla provedena tři jednotlivá měření, každé v trvání 15 minut za běžných podmínek. Měření proběhlo v souladu s Částí I přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. Naměřené hodnoty jsou relativně nízké a měřením byla prokázána schopnost zdroje plnit s rezervou specifické emisní limity pro tuto kategorii zdrojů.

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (ČIŽP), požádána v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o vyjádření k povolení provozu zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Ve svém vyjádření čj. ČIŽP/41/OOO/1215691.001/12/PSV ze dne 21.11.2012 ČIŽP uvedla, že provoz předmětného zdroje bude v souladu s novými právními předpisy na úseku ochrany ovzduší a vydala k povolení provozu souhlasné stanovisko.

OZP MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, protokol o autorizovaném měření emisí a další související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, že realizovaný zdroj vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší a specifickým požadavkům pro ochranu ovzduší v hlavním městě Praze. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím Odboru životního ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy jako orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření tohoto odboru podle zvláštních předpisů.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města Prahy.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef **J a n o t a**
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Rozdělovník

Datová schránka: Podkovářská s.r.o., Podkovářská 2/674, 190 00 Praha 9, IČ 28992156 prostřednictvím REO, s.r.o., Záruby 229, 277 13 Mělník, IČ 47543787

Co: ČIŽP – OI Praha (datová schránka)

OZP MHMP – spis, evidence