

**PFCE Prague investments s.r.o.**  
**Jiráskovo náměstí 1981/6**  
**120 00 Praha 2**

Váš dopis zn.	Spisová značka	Vyřizuje / linka	Datum
	<b>S-MHMP-1482516/2012/OZP-III-Str/R-3235</b>	<b>Ing. Strnadová/4254</b>	<b>12.2.2013</b>

## R o z h o d n u t í

**Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP)** jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost společnosti OKIN GROUP, a.s., se sídlem Pařížská 9/68, 110 00 Praha 1, IČ 27449734, zastupující investora akce společnost PFCE Prague investments s.r.o., se sídlem Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, IČ 29012490, o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl dnešního dne takto:

**1) D o d a t e ě n ě povoluje** dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona **změnu stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu – plynové kotelny umístěné v 6. NP budovy A2 objektu Zlatý Anděl na adrese Bozděchova 2/344, Praha 5, spočívající v náhradě tří kotlů Viessmann Paromat Triplex o jmenovitém tepelném příkonu 1179 kW (celkový tepelný příkon 3 537 kW) třemi kotli Viessmann Vitoplex 200 SX2 o jmenovitém tepelném příkonu 1170 kW (celkový tepelný příkon po změně 3510 kW), při osazení nových kotlů původními hořáky Weishaupt G-7/1-D v provedení ZD-LN, investora společnosti PFCE Prague investments s.r.o. se sídlem Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, IČ 29012490.**

**2) P o v o l u j e** dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona **provoz změněného vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (kód 1.1.) – plynové kotelny o celkovém tepelném příkonu 3510 kW (tři teplovodní kotle Viessmann Vitoplex 200 typ SX2 o tepelném příkonu 1170 kW s hořáky Weishaupt G-7/1-D v provedení ZD-LN) umístěné v 6. NP budovy A2 objektu Zlatý Anděl na adrese Bozděchova 2/344, Praha 5, investora společnosti PFCE Prague investments s.r.o. se sídlem Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, IČ 29012490.**

### **3) S t a n o v í z á v a z n é p o d m í n k y p r o p r o v o z u v e d e n é h o s t a c i o n á r n í h o z d r o j e :**

a) Povinnost plnění specifických emisních limitů dle bodu 1. (Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW) části II Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

b) Způsob, podmínky a četnost zjišťování úrovně znečišťování:

- povinnost prokazovat plnění specifických emisních limitů jednorázovým měřením emisí dle ust. § 3 odst. 2 písm. b) a § 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. jednou za 3 kalendářní roky, ne však dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření,
- povinnost provádět měření emisí v souladu s ustanovením § 4-6 vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.

### **O d ů v o d n ě n í**

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 15.11.2012 žádost společnosti OKIN GROUP, a.s., se sídlem Pařížská 9/68, 110 00 Praha 1 o povolení provozu stacionárního zdroje (plynové kotelny) na adrese Bozděchova 2/344, Praha 5. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci. Žádost byla doložena náležitostmi v souladu s přílohou č. 7 k zákonu a odborným posudkem. Z předložených podkladů správní orgán zjistil, že byla na předmětném zdroji provedena změna, která dosud nebyla projednána a povolena dle legislativy ochrany ovzduší. Protože měl správní orgán k dispozici všechny podklady potřebné i pro povolení změny zdroje, projednal žádost o povolení provozu současně jako žádost o dodatečné povolení změny zdroje.

Společnost OKIN GROUP, a.s. zastupovala v době podání investora společnost Centrum Zlatý Anděl s.r.o., která v průběhu správního řízení dnem 31.12.2012 zanikla a jejím právním nástupcem se stala společnost PFCE Prague investments s.r.o., IČ 29012490. Žadatel tuto skutečnost doložil dne 9.1.2013 předložením dokumentu „Oznámení o fúzi“.

Při rekonstrukci kotelny, umístěné v 6. NP budovy A2, byly nahrazeny nevyhovující tři kotle Viessmann Paromat Triplex o jmenovitém tepelném příkonu 1179 kW třemi kotli Viessmann Vitoplex 200 typ SX2 o jmenovitém tepelném příkonu 1170 kW. Po výměně kotlů činí celkový příkon kotelny 3510 kW. Nové kotle jsou vybaveny původními dvoustupňovými hořáky Weishaupt G-7/1-D v provedení ZD-LN. Kotle jsou odkouřeny komínovým tělesem nad střechu objektu. Spotřeba zemního plynu za období 10/2011 – 10/2012 činila 117 770 m<sup>3</sup>.

Předmětný vyjmenovaný stacionární spalovací zdroj je uveden v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

Odborný posudek vypracoval Ing. Zbyněk Krayzel, držitel osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle ustanovení § 32 zákona s přihlédnutím k ustanovení § 42 odst. 1 zákona rozhodnutím MŽP č.j. 2850/780/11/LH.

V odborném posudku je uvedeno, že realizovanou změnou plynových kotlů při využití původních hořáků nedojde k navýšení emisí do ovzduší. Zařízení bude schopno plnit emisní limity platné i po 1. lednu 2018.

Autorizované měření emisí provedla měřicí skupina MRU s.r.o., autorizovaná pro měření emisí dle § 32 zákona, s přihlédnutím k ustanovení § 42 odst. 1 zákona, rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 397/820/10/H1 s platností do 31.1.2015.

Podle uvedeného protokolu o autorizovaném měření emisí dosáhly hmotnostní koncentrace znečišťujících látek ve spalinách na plynovém kotli K1 hodnot pro oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>) 71,8 mg/m<sup>3</sup> a pro oxid uhelnatý (CO) 3,4 mg/m<sup>3</sup>, na plynovém kotli K2 hodnot pro NO<sub>x</sub> 74,1 mg/m<sup>3</sup> a pro CO 4,6 mg/m<sup>3</sup>, na plynovém kotli K3 hodnot pro NO<sub>x</sub> 78,6 mg/m<sup>3</sup> a pro CO 4,1 mg/m<sup>3</sup>, vše v suchém plynu za normálních podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 % objemová. Vzorek spalin byl odebrán z kouřovodu za zařízením. Na proměřovaném zařízení byla provedena tři jednotlivá měření, každé v trvání 15 minut za běžných podmínek. Měření proběhlo v souladu s ustanovením Části I přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. Měření byla prokázána schopnost zdroje plnit specifické emisní limity stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha (ČIŽP) požádána v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o vyjádření k dodatečnému povolení změny a k povolení provozu zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Ve svém vyjádření čj. ČIŽP/41/OOO/1217343.001/13/PLV ze dne 3.1.2013 ČIŽP uvedla, že z předloženého protokolu o autorizovaném měření emisí je patrné, že instalovaná zařízení jsou schopna plnit emisní limity dle platné legislativy o ochraně ovzduší a proto vydává souhlasné stanovisko k dodatečnému povolení změny a uvedení zdroje do provozu.

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, odborný posudek, protokol z autorizovaného měření emisí a další související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, že realizovaná změna zdroje vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím Odboru životního ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy jako orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření tohoto odboru podle zvláštních předpisů.

### **P o u ě n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města Prahy.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef **J a n o t a**  
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

*Příloha: dokumentace*

### **Rozdělovník**

*Na doručení: PFCE Prague investments s.r.o., Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, IČ 29012490 prostřednictvím OKIN GROUP, a.s., Pařížská 9/68, 110 00 Praha 1, IČ 27449734*

*Co: ČIŽP – OI Praha (datová schránka)*

*OZP MHMP – spis, evidence*